

**Протокол № 06**  
**об административном правонарушении**

«14» февраля 2024 года

местечко Свобода  
(место составления: город, село, район)

Я, государственный инспектор Золотухинского, Поньоровского и Фатежского районов по пожарному надзору - старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Золотухинскому, Поньоровскому и Фатежскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области капитан внутренней службы Иван Иванович Стрелков

(должность, Ф. И. О. лица, составившего протокол)

руководствуясь ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которым составлен протокол)

составил настоящий протокол в отношении юридического лица:

**1. Полное название юридического лица:** областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Свободинский аграрно-технический техникум им. К.К. Рокоссовского" (ОГРН 1144611000841, ИНН 4607006089)

**2. Юридический адрес, тел. (факс):** 306050, Курская область, Золотухинский район, местечко Свобода, улица Советская, дом 42

**3. Орган зарегистрировавший юридическое лицо, дата регистрации, номер регистрационного свидетельства:** управление Федеральной налоговой службы по Курской области адрес: 305000 Курск г. М. Горького ул. 37, ГРН- 2224600363260 дата регистрации 24.07.2014

**4. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица:** Морозов Алексей Сергеевич

**5. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя:** Приказ № 3-278 от 02.12.2022 о назначении на должность

**6. Документ, удостоверяющий личность законного представителя:** паспорт гражданина РФ 3820 293527 выдан УМВД России по Курской области 08.08.2020 г., код 460-035

**Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда со слов законного представителя не привлекалось.**

(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

**У С Т А Н О В И Л:**

В период с 11 часов 00 минут «01» февраля 2024 года по 13 часов 00 минут «12» февраля 2024 года, государственным инспектором Золотухинского, Поньоровского и Фатежского районов по пожарному надзору - старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Золотухинскому, Поньоровскому и Фатежскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области Стрелковым Иваном Ивановичем, государственным инспектором Золотухинского, Поньоровского и Фатежского районов по пожарному надзору - инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Золотухинскому, Поньоровскому и Фатежскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области Хохловым Евгением Витальевичем на основании решения от 23.01.2024 № 2401/007-46/6-П/РВП, учетный номер КНМ: 46240061000207771197 проведена плановая выездная проверка с целью надзора за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности на объекте надзора юридического лица - областного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Свободинский аграрно-технический техникум им. К.К. Рокоссовского" (ОГРН 1144611000841, ИНН 4607006089), осуществляющего деятельность по адресу: 306050, Курская область, Золотухинский район, местечко Свобода, улица Советская, дом 38.

По результатам проверки установлено, что в «15» час. «00» мин. «14» февраля 2024 года по адресу: 306050, Курская область, Золотухинский район, местечко Свобода, улица Советская, дом 38 юридическим лицом - областным бюджетным профессиональным образовательным учреждением "Свободинский аграрно-технический техникум им. К.К. Рокоссовского" (ОГРН 1144611000841, ИНН 4607006089)» в здании, помещениях и на территории общежития нарушены

требования пожарной безопасности, нарушены обязательные требования пожарной безопасности, установленные: п. 9, п. 14, п. 17.1, п. 30, пп «в» п. 35, п. 36, п. 50, п. 54, п. 84, Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч.1 ст. 86, ч. 1 ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3, п. 13 приложение № 1 п. 8 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», п.7.14 СП 10.13130.2020 «системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования», п. 14.1, п. 14.2, п. 14.3 СП 5.13130.2009

**а именно:**

1. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей (п. 9 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);
2. Руководителем организации не обеспечено ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 17.1 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);
3. Руководителем организации не обеспечена 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 30 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);
4. Руководителем организации в помещениях первого этажа допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (пп «в» п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);
5. Руководителем организации не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы (п. 36 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);
6. На объекте защиты при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);
7. На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);
8. Руководителем организации на объекте защиты в номерах не вывешены планы эвакуации на случай пожара (п. 84 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);
9. На объекте защиты внутренний противопожарный водопровод не обеспечивает нормативный расход воды для тушения пожаров (ч.1 ст.86 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 50 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; ч. 1 ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.14 СП 10.13130.2020 «системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»);

10. В помещении изолятора 1-й этаж уровень звуковых сигналов СОУЭ на уровне головы спящего человека составляет 46 дБА, что не обеспечивает уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 13 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»);
11. В помещении комнаты №21 2-й этаж уровень звуковых сигналов СОУЭ на уровне головы спящего человека составляет 53 дБА, что не обеспечивает уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 13 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»);
12. В помещении комнаты № 27 2-й этаж уровень звуковых сигналов СОУЭ на уровне головы спящего человека составляет 46 дБА, что не обеспечивает уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 13 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»);
13. В помещении комнаты № 30 3-й этаж уровень звуковых сигналов СОУЭ на уровне головы спящего человека составляет 49 дБА, что не обеспечивает уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 13 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»);
14. В помещении комнаты № 39 3-й этаж уровень звуковых сигналов СОУЭ на уровне головы спящего человека составляет 41 дБА, что не обеспечивает уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,

- утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 13 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»);
15. В помещении комнаты № 43 4-й этаж уровень звуковых сигналов СОУЭ на уровне головы спящего человека составляет 56 дБА, что не обеспечивает уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 13 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»);
  16. В помещении комнаты № 49 4-й этаж уровень звуковых сигналов СОУЭ на уровне головы спящего человека составляет 43 дБА, что не обеспечивает уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 13 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»);
  17. Двери лестничных клеток 1,2,3,4 этажей на объекте защиты не имеют уплотнения притворов (п. 14 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479));
  18. Чердачное помещение на объекте защиты не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3, приложение № 1 п. 8 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»);
  19. На объекте защиты формирование сигнала системы пожарной сигнализации на управление СОУЭ в автоматическом режиме не осуществилось в соответствии с требованиями п. 14.1, п. 14.2, п. 14.3 СП 5.13130.2009 (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 14.1, п. 14.2, п. 14.3 СП 5.13130.2009).

Таким образом, установлены достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, предусмотренного **ч. 1 ст.20.4 КоАП РФ**  
Законному представителю юридического лица директору Морозову Алексею Сергеевичу  
(фамилия, инициалы)

**разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1, 25.4 КоАП РФ**

**Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении**

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

**Статья 25.4. Законные представители юридического лица**

1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.

2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического лица.

**Права, предусмотренные ст.ст. 25.1, 25.4 КоАП РФ мне разъяснены и понятны**

\_\_\_\_\_ (подпись)

**Права в соответствии со ст. 51 Конституции РФ, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, мне разъяснены и понятны**

\_\_\_\_\_ (подпись)

**Объяснения в отношении, которого составлен протокол:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись)

**К протоколу прилагается:**

**1. МАТЕРИАЛЫ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ;**

Протокол прочитан \_\_\_\_\_ замечания к протоколу \_\_\_\_\_  
(лично, вслух должностным лицом) (поступили, не поступили)  
(содержание замечаний)

Законный представитель: \_\_\_\_\_

/ Морозов А.С./

Должностное лицо, составившее протокол \_\_\_\_\_

/ Стрелков И.И./

С содержанием протокола ознакомлен, копию протокола получил «14» февраля 2024 г.

Законный представитель: \_\_\_\_\_

/ Морозов А.С./

От подписи отказался (зачеркнуть в случае подписания протокола)

Свидетелям: 1. \_\_\_\_\_, проживающему по адресу:  
(фамилия, имя, отчество)

2. \_\_\_\_\_, проживающему по адресу:  
(фамилия, имя, отчество)

Свидетелям разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. ст. 17.7.; 17.9.; 25.6.  
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

\_\_\_\_\_  
(подпись свидетеля)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись свидетеля)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

**Протокол направлен: в соответствии с ч. 4.1 статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении**

(вид направления протокола)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц))

**Протокол подписать отказался (ась): \_\_\_\_\_**

(делается отметка должностным лицом, составившим протокол в случае отказа от подписи лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)

\_\_\_\_\_  
(подпись свидетеля)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись свидетеля)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

**ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГУ МЧС РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ: 51-00-22**  
(по вопросам неправомερных действий уполномоченных должностных лиц и консультаций)