

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«23» января 2024 г., 46240061000207771197

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Золотухинскому, Поньоровскому и
Фатежскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы главного
управления МЧС России по Курской области
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«14» февраля 2024 г., 14 час. 00 мин. № 2401/007-46/6-П/АВП

(дата и время составления акта)

306020, Курская область, Золотухинский район, рабочий поселок Золотухино, улица Железнодорожная, дом
82

(место составления акта)

Акт выездной проверки
плановой

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от
«23» января 2024 г., № 2401/007-46/6-П/РВП, учетный номер проверки 46240061000207771197.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного надзора (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- Хохлов Евгений Витальевич – инспектор ОНД и ПР по Золотухинскому, Поньоровскому и Фатежскому районам (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))
- Стрелков Иван Иванович – старший инспектор ОНД и ПР по Золотухинскому, Поньоровскому и Фатежскому районам (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителей групп инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При наличии инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) имени была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

- Миненков Антон Владимирович - старший инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Курской области, Главным управлением МЧС России по Курской области, свидетельство об аттестации эксперта, № 46-АТ.ПБ.СВ.00019
- Уколов Артем Николаевич - инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Курской области, Главным управлением МЧС России по Курской области, свидетельство об аттестации эксперта, № 46-АТ.ПБ.СВ.00020

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием результатов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выданного свидетельства об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности; территории, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Курская, р-н Золотухинский, м Свобода, ул Советская, дом 38

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СВОБОДИНСКИЙ АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМ. К.К. РОКОССОВСКОГО" ИНН 4607006089, адрес регистрации

юридического лица: 306050, ОБЛАСТЬ КУРСКАЯ, ЗОЛОТУХИНСКИЙ, МЕСТЕЧКО СВОБОДА, СОВЕТСКАЯ УЛИЦА, 42

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, на индивидуальное и/или коллективное и/или организационное наименование, адрес организации (не физическое, представительство, обособленный структурный подразделение), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «01» февраля 2024 года, 11 час. 00 мин.

по «12» февраля 2024 года, 13 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

05 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочий день, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролирующего лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается фактически совершено контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) допрос; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) экспертиза)

в следующие сроки:

с «01» февраля 2024 года, 11 час. 00 мин.

по «12» февраля 2024 года, 13 час. 00 мин.

по месту: обл Курская, р-н Золотухинский, м Свобода, ул Советская, Дом 38

(указывается дата и время фактически совершено контрольное (надзорное) действие)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 12.02.2024 №6/н

2) инструментальное обследование

(указывается фактически совершено контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) допрос; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) экспертиза)

в следующие сроки:

с «01» февраля 2024 года, 11 час. 00 мин.

по «12» февраля 2024 года, 13 час. 00 мин.

по месту: обл Курская, р-н Золотухинский, м Свобода, ул Советская, Дом 38, обл Курская, р-н Золотухинский, м Свобода, ул Советская, Дом 38, обл Курская, р-н Золотухинский, м Свобода, ул Советская, Дом 38

(указывается дата и время фактически совершено контрольное (надзорное) действие)

по результатам которого составлен:

протокол инструментального обследования от 05.02.2024 № 12 испытаний систем противопожарной защиты (СОУЭ), протокол инструментального обследования от 05.02.2024 № 11 испытаний систем противопожарной защиты, протокол инструментального обследования от 05.02.2024 №13 испытания внутреннего противопожарного водопровода

(указывается дата составления и реквизиты протокола и иных документов (в частности, протокола осмотра, протокола допроса, протокола опроса, письменных объяснений, протокола отбора проб (образцов), протокола инструментального обследования, протокола испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. - сопроводительное письмо № 51 от 01.02.2024 г.; приказ о назначении на должность №3-278 от 02.12.2022; свидетельство о государственной регистрации права от 07.07.2015; приказ о назначении ответственного за обеспечение пожарной безопасности № 1-363ос от 25.10.2023; приказ об утверждении инструкции о мерах пожарной безопасности № 2-04 ОС от 09.01.2023; инструкция о мерах пожарной безопасности в здании общежития; удостоверение о повышении квалификации ПК № 2400184 от 07.02.2024; удостоверение о повышении квалификации ПК № 2400183 от 07.02.2024; удостоверение о повышении квалификации ПК № 2300531 от 06.04.2023; приказ о создании комиссии по проверке внутреннего противопожарного водопровода № 3-04 ОС от 01.01.2023; приказ о внесении изменений в состав комиссии по проверке внутреннего противопожарного водопровода № 2-321 ОС от 18.09.2023; акты проверки внутреннего противопожарного водопровода от 06.09.2023, 04.05.2023; приказ о назначении лица, ответственного за ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения; декларация пожарной безопасности № 37-212-828-ТО-72 от 02.09.2021; договор на оказание услуг по ТО и ППР АУПС и СОУЭ от 14.01.2023; договор на оказание услуг по ТО и ремонту АУПС и СОУЭ на 2024 год; лицензия № 46-Б/00030 от 01.09.2014; график проведения работ по ТО и ремонту АУПС и СОУЭ от 26.01.2024; акты проверки исправности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений от 26.12.2023, 26.09.2023; контракт № 0913-ОМ на организацию автоматического мониторинга и сигналов удаленных систем пожарной сигнализации от 26.01.2024; акт проверки работы терминала по выводу по ГУ МЧС от 15.11.2023; акт испытания пожарно-технического вооружения от 24.04.2023; заключение по определению категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности № 444 от 13.12.2021; договор на проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций № 29 от 17.01.2024; акт № 19 приема и сдачи работ по огне(бно) защитной обработке от 19.01.2024; акт отбора проб по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций от 20.01.2024; сертификаты соответствия на огнезащитные материалы; лицензия на деятельность по монтажу, ТО и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; сертификаты соответствия на напольные покрытия С-RU.ЛПБ97.В.00277; журнал регистрации работ по оказанию услуг по ТО и ППР АУПС и СОУЭ; журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; паспорта на огнетушители.

(указывается рассмотрены при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) выданные в республике инструментальное (надзорное) органы; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством информационного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

1. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей (п. 9 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).

Место выявления нарушения: обл. Курская, р-н Золотухинский, м. Свобода, ул. Советская, д. 38

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 9. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Обеспечение организации на объекте защиты с массовым пребыванием людей не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении.

2. Руководителем организации не обеспечено ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 17.1 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). Место выявления нарушения: обл. Курская, р-н Золотухинский, м. Свобода, ул. Советская, д. 38
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 17(1), Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
3. Руководителем организации не обеспечена 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 30 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). Место выявления нарушения: обл. Курская, р-н Золотухинский, м. Свобода, ул. Советская, д. 38
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 30, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.
4. Руководителем организации в помещениях первого этажа допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). Место выявления нарушения: обл. Курская, р-н Золотухинский, м. Свобода, ул. Советская, д. 38
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 35, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.
5. Руководителем организации не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы (п. 36 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). Место выявления нарушения: обл. Курская, р-н Золотухинский, м. Свобода, ул. Советская, д. 38
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 36. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.
6. На объекте защиты при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). Место выявления нарушения: обл. Курская, р-н Золотухинский, м. Свобода, ул. Советская, д. 38
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.
7. На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)). Место выявления нарушения: обл. Курская, р-н Золотухинский, м. Свобода, ул. Советская, д. 38
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

8. Руководителем организации на объекте защиты в номерах не вывешены планы эвакуации на случай пожара (п. 84 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)). Место выявления нарушения: обл. Курская, р-н Золотухинский, м. Свобода, ул. Советская, д. 38
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 84, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
В номерах и на этажах гостиниц, moteлей, общежитий и других зданий, приспособленных для временного пребывания людей, вывешиваются планы эвакуации на случай пожара.
9. На объекте защиты внутренний противопожарный водопровод не обеспечивает нормативный расход воды для тушения пожаров (п. 50 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; ч.1 ст.86 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.14 СП 10.13130.2020 «системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»). Место выявления нарушения: обл. Курская, р-н Золотухинский, м. Свобода, ул. Советская, д. 38
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 86. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Внутренний противопожарный водопровод оборудуется внутренними пожарными кранами в количестве, обеспечивающем достижение целей пожаротушения.
10. В помещении изолятора 1-й этаж уровень звуковых сигналов СОУЭ на уровне головы спящего человека составляет 46 дБА, что не обеспечивает уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 13 Требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»). Место выявления нарушения: обл. Курская, р-н Золотухинский, м. Свобода, ул. Советская, д. 38
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.
11. В помещении комнаты №21 2-й этаж уровень звуковых сигналов СОУЭ на уровне головы спящего человека составляет 53 дБА, что не обеспечивает уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 13 Требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»). Место выявления нарушения: обл. Курская, р-н Золотухинский, м. Свобода, ул. Советская, д. 38
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.
12. В помещении комнаты № 27 2-й этаж уровень звуковых сигналов СОУЭ на уровне головы спящего человека составляет 46 дБА, что не обеспечивает уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 13 Требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»). Место выявления нарушения: обл. Курская, р-н Золотухинский, м. Свобода, ул. Советская, д. 38
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

В помещении комнаты № 30 3-й этаж уровень звуковых сигналов СОУЭ на уровне головы спящего человека составляет 49 дБА, что

18. Чердачное помещение на объекте защиты не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3, приложение № 1 п. 8 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»). Место выявления нарушения: обл. Курская, р-н Золотухинский, м. Свобода, ул. Советская, д. 38

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 91. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Помещения, здания и сооружения, в которых предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оборудуются автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения в соответствии с уровнем пожарной опасности помещений, зданий и сооружений на основе анализа пожарного риска.

19. На объекте защиты формирование сигнала системы пожарной сигнализации на управление СОУЭ в автоматическом режиме не осуществлялось в соответствии с требованиями п. 14.1, п. 14.2, п. 14.3 СП 5.13130.2009 (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 14.1, п. 14.2, п. 14.3 СП 5.13130.2009). Место выявления нарушения: обл. Курская, р-н Золотухинский, м. Свобода, ул. Советская, д. 38

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

(указываются выходы по результатам проведения выемочной проверки: 1) выходы об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, исполняются предметом выездной проверки; 2) выходы о наличии нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, исполняются предметом выездной проверки); 3) выходы о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол инструментального обследования от 05.02.2024 № 12 испытаний систем противопожарной защиты (СОУЭ)
2. протокол инструментального обследования от 05.02.2024 № 11 испытаний систем противопожарной защиты
3. протокол инструментального обследования от 05.02.2024 №13 испытания внутреннего противопожарного водопровода
4. протокол осмотра от 12.02.2024 №б/н
5. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах проживания людей (Приложение № 2 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Курская, р-н Золотухинский, м Свобода, ул Советская, дом 38)
6. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Курская, р-н Золотухинский, м Свобода, ул Советская, дом 38)

Указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцы), протокол инструментального обследования, протокол испытаний, экспертиза (заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (далее их составление и реализация), законченные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, исполняются предметом выездной проверки)

Старший инспектор ОНД и ПР по Золотухинскому, Поньоровскому и Фатежскому районам (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))
Стрелков Иван Иванович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 29B51EA7688D9DF874A170D432356045
Владелец: Стрелков Иван Иванович
Действителен с 30.11.2023 по 22.02.2025

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

подпись

Стрелков Иван Иванович - Старший инспектор ОНД и ПР по Золотухинскому, Поньоровскому и Фатежскому районам (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: 84715123063, e-mail: ond-fatezh@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

