

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
распоряжением МЧС России
от 03.09.2021 №777
Типовая форма

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(Главное управление МЧС России
по Курской области)

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. Можаяевская, 6, г. Курск, 305000 Телефон: 70-06-44 Факс: 51-40-82 (код 4712) E-mail:

kursk@46.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактического работы по Золотухинскому, Поныровскому
и Фатежскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Курской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

306020, Россия, Курская область, рабочий поселок Золотухино, улица Железнодорожная,
дом 82

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

местечко Свобода

(место составления)

« 12 » февраля 20 24 г.

(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начат 11 ч 00 мин «01» февраля 2024 г.

Осмотр окончен 13 ч 00 мин. «12» февраля 2024 г.

(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)

Государственный инспектор Золотухинского, Поныровского и Фатежского районов по пожарному
надзору Стрелков Иван Иванович, государственный инспектор Золотухинского, Поныровского и
Фатежского районов по пожарному надзору Хохлов Евгений Витальевич,

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

место проведения осмотра 306050, Курская область, Золотухинский район, м.
Свобода ул. Советская д. 38

(адрес)

от контролируемого лица присутствуют:

1. Директор ОБПОУ «САТТ им. К.К. Рокоссовского» Морозов Алексей Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица)

2. _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица)



дата и номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы) (*в случае проведения смотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)
в ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица присутствовали

(фамилии, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фронта,

фамилия, инициалы Уполномоченного по защите прав предпринимателей

(*в случае проведения смотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт)

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)

Специалисту (эксперту)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные статьей 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

(подпись специалиста (эксперта))

Осмотром установлено:

(описывается каждое помещение в отдельности


в том порядке, в котором они осматривались, выявленные при осмотре нарушения обязательных требований

пожарной безопасности в каждом из помещений, а также излагаются заявления (пояснения) контролируемого лица)

По функциональному назначению объект защиты относится к классу Ф 1.1. состоит из одного здания, а именно: четырехэтажное здание общежития, относятся ко 2-й степени огнестойкости. Объект защиты расположен на расстоянии 0,7 км от Отдельного поста м. Свобода ПЧ 27 Золотухинского района. Время прибытия первого пожарного подразделения после получения сообщения о пожаре составляет - 2 минуты, что соответствует нормативному времени прибытия в соответствии с требованиями ч. 1 Статьи 76. -Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах. Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Подъезд к объекту удовлетворительный. Участок расположен на относительно ровной местности. Покрытие дорог, проездов и подъездов – асфальт. По периметру территория огорожена забором. Вход на территорию общежития осуществляется с западной стороны. Стены здания – кирпичные, перекрытия – железобетонные, кровля – металл по деревянной обрешетке. Отделка наружных поверхностей негорючая. Перегородки – кирпичные, отопление газовое (имеется обособленная газовая котельная). Для сообщения между спальными комнатами и этажами в пределах зон по горизонтали предусмотрена система коридоров. По вертикали они сообщаются 2-мя основными лестницами. Эвакуационные пути и выходы соответствуют нормативным документам по пожарной безопасности, отделка внутренних поверхностей негорючая. Общая площадь 2413,2 м². Здание оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, договор на обслуживание имеется. На каждом этаже здания имеется план эвакуации, в здании установлен внутренний противопожарный водопровод, акт проверки имеется. Здания оснащены первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности. К зданиям подведено электроснабжение на напряжении 380/220 В. По итогам проведения осмотра выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

- на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей; -

руководителем организации не обеспечено ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; - руководителем организации не обеспечена 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты; - руководителем организации в помещениях первого этажа допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией; - руководителем организации не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы; - на объекте защиты при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке; - на объекте защиты не представлена и не хранится техническая и проектно-сметная документация на системы противопожарной защиты; - руководителем организации на объекте защиты в номерах не вывешены планы эвакуации на случай пожара; двери лестничных клеток 1,2,3,4 этажей на объекте защиты не имеют уплотнения притворов; - чердачное помещение на объекте защиты не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации;


 (подпись лица, проводившего осмотр)

 (подпись контролируемого лица (представителя))

В ходе осмотра проводилась (-ись)

не проводилась

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), специалисту (эксперту) участвовавшему в осмотре. При этом, указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении протокола осмотра

не имеют

Имеются (их описание)/не имеются

 (фамилия, инициалы участника (ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности)

Директор ОБПОУ «САТТ им. К.К. Рокоссовского»

Морозов А.С.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

 (подпись)

Специалист (эксперт)


 (инициалы, фамилия)

 (подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Государственный инспектор Золотухинского,
 Поньровского и Фатежского районов
 по пожарному надзору Стрелков Иван Иванович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



Государственный инспектор Золотухинского,
Поныровского и Фатежского районов
по пожарному надзору Хохлов Е.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.